

DIGESTOŘE VELKOPLOŠNÉ

skladebné kuchyňské digestoře velkých rozměrů volitelně s integrovaným přívodem čerstvého vzduchu



Velkoplošné skladebné digestoře zajišťují účinný odtah s filtrací odpadního vzduchu, případně i řízený přívod čerstvého ohřátého vzduchu nad rozsáhlými varnými centry v kuchyňských všech velikostí a typů, na zakázku i s automatickou regulací provozu.

Digestoře se dodávají ve skladebném provedení o rozměrech dle potřeby, tj. v rozměrech, kde standardní digestoře (např. typu GRANDE nebo VARIANT) nelze použít z důvodu přípustných max. rozměrů.

Digestoře jsou zhotoveny z nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), s kazetovými tukovými odlučovači rozměru 500 × 175 mm z nerezového materiálu s vysokou účinností odloučení.

Standardním vybavením digestoře je LED osvětlení v krytí IP 65 s teplotní odolností do 60 °C.

Odsávací, případně i přívodní hrdla kruhového nebo obdélníkového průřezu jsou umístěna výhradně shora. Rozměr a umístění hrdel se určuje na základě průtoku vzduchu a rozměru digestoře. Připojené potrubí se doporučuje s tepelnou a akustickou izolací (výhodně systém Pitre nebo ALP) s ohledem na možnost čištění a údržby.

Digestoře se dodávají výhradně v dílech, a sestavují se až přímo na stavbě. Digestoře se zavěšují na kotevní rošt (volitelná součást dodávky) připevněný ke stropu pomocí závěsných závitových tyčí M8 (počet kusů dle velikosti digestoře), kotvených rozpínacími kotvami do stropu. Místa kotvení se určují podle provedení kotevního roštu.

Standardní výška digestoře je 435 mm, ve zbývajících částech do stropu se instaluje zákryt ze sádkokartonu proti znečištění horní nepřístupné plochy digestoře.

Digestoře se výhodně kombinují s kompaktními rekuperačními jednotkami DU-

PLEX, umístěnými mimo prostor kuchyně, alternativně se samotnými ventilátory, filtrací a dohřevem, případně i chlazením.

Výhody použití velkoplošných digestoří:

- rovnoměrné odsávání a přívod čerstvého vzduchu
- odsávání varného centra velkých půdorysných rozměrů jednou digestoří
- vypuštění nevzhledných potrubí v prostoru kuchyně
- působivý vzhled skladebné digestoře
- nízké pořizovací náklady v porovnání s použitím jednotlivých digestoří

Automatická regulace provozu:

Automatická regulace zajišťuje ekonomický provoz větrání v závislosti na okamžité tepelné produkci kuchyňského zařízení. Pouze při zvýšené teplotní diferenci mezi teplotou vzduchu pod digestoří a v prostoru kuchyně se automaticky spínají snížené otáčky odsávacího i přívodního ventilátoru. Při dalším zvýšení teplotní difference se spínají maximální otáčky obou ventilátorů. Po snížení této nastavitelné difference dochází k automatickému poklesu, případně i vypnutí ventilátorů.

LEGENDA

VZT+ZZT ... kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX

i_1 ... vstup odpadního vzduchu

i_2 ... odvod odpadního vzduchu

e_{exter} ... vstup venkovního vzduchu

e_1 ... přívod čerstvého ohřátého vzduchu


e_2 ... výstup čerstvého ohřátého vzduchu

MP ... manipulační prostor

S ... připojovací svorkovnice

OP ... ovládací panel automatické regulace

RG ... rozvaděč automatické regulace



Návrhový software


Pro podrobný návrh větracích stropů, digestoří, příslušenství a regulace doporučujeme využít specializovaný návrhový program.

Naleznete jej na našich internetových stránkách www.atrea.sk.

Atrea®

VELKOPLOŠNÉ DIGESTOŘE

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VELKOPLOŠNÝCH DIGESTOŘÍ



Legenda:

i_1	... vstup odpadního vzduchu
i_2	... odvod odpadního vzduchu
e_1	... přívod čerstvého ohřátého vzduchu
e_2	... výstup čerstvého ohřátého vzduchu
$B \times L$... šířka x délka digestoře
MP	... manipulační prostor
$\varnothing D_{ods}$... odsávací hrdla (kruhového nebo obdélníkového průřezu)
$\varnothing D_{př}$... přívodní hrdla (kruhového nebo obdélníkového průřezu)
S	... zářivkové osvětlení
S	... připojovací svorkovnice

Odsávací filtry

Počet odsávacích filtrů se volí podle odsávacího množství - viz graf na poslední straně. Zbylé místo se vyplní nerezovými vložkami.

Rozmístění filtrů v digestoři lze individuálně měnit podle rozmístění spotřebičů

Osvětlení

Osvětlení je standardní součástí velkoplošných digestoří, při určení počtu světel se vychází z minimální hladiny osvětlení dle ČSN 360450 a hygienických požadavků v pracovní oblasti kuchyně min. 500 lx ve výšce 850 mm nad podlahou.

Průchody komínů a sloupů


Přes velkoplošné digestoře je možné vést kouřovody a odtahy plynových spotřebičů. Jejich průchod nesmí však být v prostoru žlabů pro filtry.

Napojení na vzduchotechnické rozvody

Hrdla pro napojení na vzduchotechnická potrubí jsou výhradně na svrchní straně digestoří. V případě nižších prostor je součástí dodávky digestoří i sběrný kus potrubí mezi digestoří a stropem, napojení na VZT rozvody je pak na v blízkosti obrysu digestoře.

KOTVENÍ KE STROPU

Velkoplošné digestoře se během montáže kotví do stropu rozpíracími kotvami $\varnothing 12 / 8$ mm a zavěšují se na závěsné tyče M8. Kotvy, závěsné tyče i závěsný rošt jsou součástí dodávky, resp. montáže digestoře.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- plynové spotřebiče třídy B je nutno zaústit do komína a v žádném případě je nelze zaústit do digestoře
- případný průchod spalinovodu skrz digestoř je nutno konzultovat
- při návrhu velikosti digestoře dbejte na dostatečný přesah přes obrys spotřebičů

ZÁVĚSY

Počet závěsů: 1 až 2 ks / m² půdorysné plochy digestoře.
Přesné rozteče závěsů jsou součástí výrobní dokumentace digestoře.

ZÁVĚSY

$G_{digestoř} \approx L \times B \times (20 \text{ až } 30 \text{ kg} / \text{m}^2 \text{ půdorysu})$


$G_{filtr} \approx 1,6 \text{ kg} / \text{ks}$

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Velkoplošná digestoř $L \times B$ (mm) – $V_{ods} / V_{př}$ (m³/h) – $\varnothing D_{ods} / \varnothing D_{př}$ (mm), počet filtrů, počet a umístění přívodních výústek, informace o konstrukci stropu kuchyně – automatická regulace ANO / NE – OP, rozvodnice RG – typ, příkon a typ přívodního a odtahového EC ventilátoru.

MECHANICKÁ FILTRACE – ODLUČOVAČE

Kazetové odlučovače se osazují z boku do odsávacích vzduchovodů. Jsou zhotoveny z nerezů v rámečku z nerezového plechu rozměru 500 × 175 mm. Do prostoru mezi filtry se osazují záslepky z nerezového plechu. Počet tukových filtrů se vypočítá z odsávaného množství vzduchu tak, aby průtok jedním filtrem byl v optimální oblasti w_{opt} dle grafu (tj. $V_{opt} = 200$ až 250 m³/h). Rozmístění tukových filtrů v prostoru kuchyně by mělo respektovat rozmístění kuchyňských spotřebičů. Výhodně lze po změně dispozice kuchyňských zařízení přemístit filtry po celé délce odsávacích vzduchovodů.



MIKROPROCESOROVÁ REGULACE **aMotion**

Automatická regulace se vyznačuje vysoce ekonomickým provozem, krátkou dobou návratnosti a výrazně pomáhá zajistit dokonalé hygienické podmínky v kuchyních.

Systém automatické regulace se skládá z následujících prvků:

- rozvodnice **RGa**– mikroprocesorový modul **aM-XK**
- ovládací panel **CP10RT** nebo **aTouch**

Rozvodnice RGa se dodávají v nástěnném provedení, v krytí IP 54 a osazují se do prostoru VZT strojovny, chodeb, skladů, apod., vždy mimo prostor kuchyně v blízkosti ventilátorů.

Ovládací panel CP10RT je osazen plynulým řízením výkonu větrání a teploty a indikační LED diodou provozu.

Pro možnost dotykového ovládání je třeba osadit panel aTouch, který ovšem nesmí být osazen v prostoru kuchyně.

Panely CP10RT se dodávají v krabici z plastu v nástěnném provedení v krytí IP 43. Osazují se do prostoru kuchyně.

* Regulace aMotion musí být použita jen se systémem s rekuperací tepla.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

a) svorkovnice se základní regulací (bez automatické regulace)

